



Głębokości wykopów liczone od wierzchu posadzki istniejącej:

- 27cm – pola grzewcze
- 38cm – rurociągi dobiegowe lub rozprowadzające pod posadzką
- 53cm – rurociągi dobiegowe pod polami grzewczymi
- 59cm – rurociągi dobiegowe i rozprowadzające (warstwowo) pod posadzką
- Istniejący kanał do zasypiania

**AKI•projekt** **MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ**  
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28  
tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

OBIEKT/ZAMIERZENIE BUDOWLANE Termomodernizacja obiektów Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu Budynek 3 - Katedra		ADRES pl. Katedralny 4, 45-007 Opole dz. nr 65/11 a.m. 42 obręb Opole	
TYTUŁ RYSUNKU Rzut przyziemia Rozmieszczenie i głębokość wykopów pod instalacje grzewcze			
FAZA PROJEKTU Projekt techniczno-wykonawczy		BRANŻA Instalacje sanitarne	
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Świątkiewicz	NR. UPR. OPL/0313/P005/07	PODPIS	DATA 25.03.2022
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz	267/76/Op		SKALA 1:200 NR RYS. IS 9